

Relatório técnico de análise de amostra apresentada em licitação

Processo eletrônico nº 021.336/2020-2

Assunto: análise de amostra do Pregão nº51 / 2020, Item 02 – GVES-T09 – Gaveteiro de Escritório – Tipo 09

Conclusão da análise: Amostra aprovada com ressalva.

Trata-se de processo administrativo referente ao Pregão Eletrônico 051/2020, cujo objeto é o fornecimento e instalação de Balcão de Atendimento e gaveteiros destinados à Central de atendimento de serviços administrativos – CASA, localizada no Anexo I do Tribunal de Contas da União em Brasília.

2. Mediante instrução enviada pelo SPC – Serviço de Pregão e Cotação Eletrônica (peça 44), foi realizada análise de amostra do item 2 do edital publicado (Gaveteiro de escritório – Tipo 09), entregues pela empresa DIVCAPITAL no dia 15/11/2020.



Imagem 01 - amostra analisada (Gaveteiro de escritório – Tipo 09).

3. A avaliação teve como base as condições requeridas no edital, as especificações técnicas constantes no Anexo II do Termo de Referência, os projetos de detalhamento e as amostras apresentadas pela 4ª empresa classificada, CNPJ 14.135.668/0001-50.

4. A partir da análise técnica e dimensional da amostra, foi possível constatar as seguintes **não conformidades** do objeto:

Item 2 - GVES – T09 / Gaveteiro de Escritório – Tipo 09

a. As fitas de borda das peças de MDF estão com 1mm de espessura, a especificação solicita bordas com fita de 2mm de espessura.

b. Foi percebido um pequeno desalinhamento do tampo com as frentes das gavetas.



Imagem 02 – Detalhe da fita de borda com 1mm de espessura e pequeno desalinhamento do tampo com as gavetas

2. Com base na análise descrita acima, conclui-se que a amostra apresentada pela empresa Divicapital não está em completa conformidade com os parâmetros definidos em edital, porém considera-se que os aspectos citados não implicam quanto a estrutura geral, resistência e funcionalidade do objeto. Sendo assim, sugerimos a **aprovação com ressalvas**.

3. Os gaveteiros deverão ser entregues com a correção da espessura das fitas de borda para 2mm e com o perfeito alinhamento do tampo com as frentes das gavetas.

Brasília, 23 de novembro de 2020

MILENA PALMA ARAUJO

Arquiteta

CAU nº A86112-0