

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

Secretaria Geral de Administração – SEGEDAM

Secretaria de Licitações, Contratos e Patrimônio – SELIP

Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratações – DIPLAG

Serviço de Planejamento de Contratações - SPC

TERMO DE REFERÊNCIA

A	Objeto: Aquisição de aparelhos nobreak's para a Secretaria do Tribunal de Contas da União no Estado do Acre - SEC-AC.
----------	---

B	Justificativa: Prevenção à perda do trabalho desenvolvido causado pela interrupção do fornecimento de energia por parte da concessionária (manutenções não programadas) ou surtos de tensão provocados por descargas atmosféricas. Visa, também, evitar a substituição prematura dos computadores causadas pelas oscilações da energia nas dependências da SEC-AC.
----------	---

C	Da entrega dos produtos: A licitante vencedora fornecerá os produtos no prazo máximo de 30 dias úteis contados a respectiva nota de empenho. A entrega será realizada na Secretaria do Tribunal de Contas da União no Estado do Acre - SEC-AC. Endereço: Av. Ceará 3.258 - Edifício Palácio do Comércio - 4º andar. Bairro: 7º BEC. Rio Branco-AC. CEP: 69918-111. Telefone para contato: (68) 3321-2411.
----------	---

D	Orçamento Estimado: R\$ 9.579,10 (Nove mil, quinhentos e setenta e nove reais e dez centavos).
----------	--

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	<p>Aquisição de aparelhos nobreak's de 1,4 a 1,5 KVA que atenda, no mínimo, as seguintes especificações:</p> <ul style="list-style-type: none">-Topologia: Interativo, senoidal por aproximação, sincronizado com a rede elétrica;-Tensão de Entrada: Bivolt;-Tensão de Saída: 115V-Forma de onda de saída: Senoidal por aproximação (PWM);-Potência de operação: De 1.400VA a 1.500VA;-Potência nominal: Igual ou maior que 700W;-Fator de potência: mínimo de 0,5;-Conexão de entrada: Cabo e plug NBR 14136;-Conexões de Saída: Mínimo 5 tomadas padrão NBR 14136;-Controle: Microprocessado;-Gerenciamento de baterias: Autodiagnóstico. Possuir sinalização visual da necessidade de substituição das baterias;-Baterias: 12 ou 24 volts, 7 ou 9A/h, selada, com sistema de fácil substituição;-Proteções: Ruído de rede elétrica, sobretensão, sobtensão, surtos.-Garantia: Igual ou superior a 12 meses. <p>Modelos de referência: Tensão de entrada e saída: bivolt/115 volts:</p> <ul style="list-style-type: none">-Net 4+ 1500VA (SM1500S 115) ref. 0027296 da fabricante SMS;- UPS Senoidal Universal 1500VA da fabricante TS Shara;-XNB 1440 BI da fabricante Intelbras.	10	R\$ 957,91	R\$ 9.579,10

E	Obrigações: Os produtos devem ser novos, entregues em embalagem lacrada e ter garantia contra defeitos de fabricação e de funcionamento. O valor da proposta deve abranger o frete, impostos, entre outros custos. Informar marca e modelo. Em caso de desconformidade, os produtos deverão ser substituídos às custas da fornecedora. A cotação não será adjudicada em preço superior ao valor de referência.
----------	--

F	Fiscalização/atestação:
----------	--------------------------------

	Secretaria do Tribunal de Contas da União no Estado do Acre - SEC-AC.
G	Responsável pela elaboração do termo de referência: SPC/Diplag/Selip
H	Sanção: <ul style="list-style-type: none">- Pelo descumprimento do pacto, a contratada sujeita-se às penalidades previstas na Lei 8.666/93.- Pelo atraso injustificado na entrega ou pela entrega parcial dos produtos, após feita a autorização de fornecimento, sujeitará a fornecedora à multa de 1,00 % (um por cento) sobre o valor total da entrega, por dia de atraso.- Pelo fornecimento de produtos inadequados, sujeitar-se-á a fornecedora à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.